

TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Znak graficzny DVGW Cert -----

Znak graficzny DVGW Cert -----

Świadectwo badania typu DVGW

Numer rejestracji: **DG-5180DL0289** -----

Pole zastosowania Produkty zasilania gazem

Właściciel świadectwa ANTICOR Sp. z o.o.
ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka

Dystrybutor ANTICOR Sp. z o.o.
ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka

Kategoria produktu Materiały smarujące i uszczelniające. Taśma ochrony antykorozyjnej (5180)

Opis produktu Materiał naprawczy nakładany na gorąco

Model ANTICORRay Rep C 50

Raporty z badań Laboratoryjne badanie kontrolne: 20-00414-KP04 z dnia 24.07.2025 (EBI)
Badanie typu: 20-00414 z 27.08.2020 (EBI)

Podstawa badania DIN EN 12068 (01.03.1999)
DIN 30672-1 (01.05.2019)

Termin ważności / numer akt 27.08.2030 / 25-0413-GNV

Data, wystawił, arkusz, szef organu certyfikującego -----

26 sierpnia 2025 Bd A-1/2 [odręczny podpis] -----

Znak graficzny DAkkS -----

Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-00 -----

DVGW CERT GmbH -----

Josef-Wirmer-Str. 1-3 -----

53123 Bonn -----

Tel. +49 228 9188 - 888 -----

info@dvgw-cert.com-----

www.dvgw-cert.com-----

A-2/2 -----

DG-5180DL0289 -----

Typ	Dane techniczne	Uwagi
ANTICORRay Rep C 50	Klasa obciążenia: C Stała temperatura robocza: ... +50 °C Oznaczenie według normy: materiał naprawczy DIN EN 12068-C 50 oraz DIN 30672-1-C 50	

Wskazówki dotyczące wykorzystania / uwagi

Stosowanie: nakładać przy pomocy płomienia palnika na uszkodzenie wypełnione wypełniaczem

Kompatybilność: z powłokami fabrycznymi wykonanymi z polietylenu PE

Numer repertorium 446/2025

Poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedłożoną mi kopią.

Kraków, dnia 28 sierpnia 2025 roku

mgr Krzysztof Zarzycki

tłumacz przysięgły języka angielskiego

Al. Bełiny-Prażmowskiego 54/3, 31-514 Kraków

Kom: 601935775



K. Zarzycki